

使用案例-茶水間

● 案例說明

- 地點：茶水間的通風
- 空間：18m² (約6坪) 高2.8m
- 需求靜壓：6.5 mmAq (含吸風口、風管、逆止百葉外氣口)
- 方案：管道風機IL-804*1台，
 Ø200吸風口*2，
 Ø200風管*16m，
 Ø200逆止百葉外氣口*1


● 風機選用

- 管徑：先考量適用管徑->8"選用
再選擇極數->4極選用
確定為->IL-804




IL-804 選用

● 性能曲線圖 (IL-804)



● 案例說明

- 呈現風量：使用IL-804，在此案例中
約9cmm*60=540cmh
- 換氣次數：使用IL-804 約10次/小時



- 風量單位: CMM = M³/MIN = 立方米/分鐘
 CMH = M³/HR = 立方米/小時
- 換氣數: 次/小時，每小時風量/空間
- 以上換氣計算可能過於簡單，但易於瞭解
- 以上案例僅供參考，考量許多因素，設計應具有彈性

- 請與安裝廠商討論您的需求與條件
- 質昌風機僅製造風機單機，相關配件，可搭配市售品